



## Certificat de constance des performances des Dispositifs d'alarme de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

**Délivré par :**

Organisme de certification : **AFNOR Certification**  
Numéro d'identification : **0333**  
Adresse : **11, rue Francis de Pressensé  
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex**

**Délivré à :**

Fabricant : **SHD**  
Adresse : **23 route de bouzonville, BP 90818  
45308 PITHIVIERS Cedex  
FRANCE**

**Lieu de production :**

**SHD PITHIVIERS - PITHIVIERS Cedex (FRANCE)**

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le Dispositif d'alarme de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

**Numéro de certificat : 0333-CPR-292127**

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le **17/03/2017**.  
Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Date d'émission du certificat :  
**17/03/2017**

Date de validité du certificat :  
**15/12/2021**



Directeur Général  
Franck LEBEUGLE



Annexe au certificat émis le 17/03/2017 : 0333-CPR-292127

**Fabricant** SHD  
23 route de bouzonville, BP 90818  
45308 PITHIVIERS Cedex  
FRANCE

**Lieu de production :**  
SHD PITHIVIERS - PITHIVIERS Cedex (FRANCE)

Description des produits

Identification du (des) produit (s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
DF-C08-02 (FARE)	Dispositif d'Alarme de Fumée	292.0045 292.0536 292.0524	<p><b>Nature du capteur :</b> Optique de fumée utilisant la diffusion ou la transmission de la lumière</p> <p><b>Alimentation :</b> Interne par pile alcaline 9 V - 510 mAh : GP1604A, 522 (Eveready), MN1604 (Duracell) Interne au dispositif par pile lithium 9 V -1100 mAh et 1200 mAh L522 (Energizer), CR-9V1200L (Sunmatic)</p> <p><b>Montage :</b> Mural et plafonnier</p> <p><b>Options :</b> Indicateur d'alarme individuelle Liason radio</p>

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Ce certificat, réédité le 17 mars 2017, annule et remplace tout certificat antérieur.

Directeur Général  
Franck LEBEUGLE